

# Платформа автоматизации Quantum

Модули дискретного ввода-вывода

Рекомендации по выбору  
модулей ввода-вывода переменного тока

Выходное напряжение	85...132 В перем. тока	19,2...30 В пост. тока
Входное напряжение	132 В перем. тока	30 В пост. тока



Кол-во точек	16 входов/8 выходов	
Кол-во групп	Два входа по 8 точек Два выхода по 4 точки	
Макс. нагрузка: токовая на точку токовая на группу токовая на модуль	4 А 4 А 8 А	15 А 2 А 4 А
Требования к адресации	1 входное слово 0,5 выходного слова	
Потребляемый ток по шине	250 мА	330 мА

Модель	140 DAM 590 00	140 DDM 390 00
Стр.	48204/22	

19,2...156,2 В пост. т.

156,2 В пост. т.



4 входа, 4 изолированных выхода

Один вход на 4 точки  
Четыре выходных точки

4 А  
—  
16 А

1 входное слово  
1 выходное слово

350 мА

140 DDM 690 00